


Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86230041000108625763
Дата «28» 11 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ

Республики ул., д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 207 _____ г. Сургут, ул. Республики, 75/1 « 18 » 12. 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Тихоновой Юлией Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ № 86230041000108625763 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия имени Ф. К. Салманова ИНН 8602002352, ОГРН 1038600500256 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Московская, 33

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: _____

1. На момент обследования в кабинете технологии для мальчиков имеются дефекты стен в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

2. На момент обследования в спортивном зале (блок А) обнаружены дефекты стен в виде трещин и дефект пола в виде провала напольного покрытия, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. На момент обследования в спортивном зале (блок Б) обнаружены дефекты стен в виде трещин, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В актовом зале имеются дефекты стен в виде трещин и дефекты потолка в виде подтеков, что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
5. В кабинете № 306 имеются дефекты стен (подтеки) и дефекты потолка (трещины), что не соответствует требованиям п.п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

_(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты стен в кабинете технологии для мальчиков, в спортивных залах (блока А и Б), в актовом зале, кабинете №306, а также дефекты напольного покрытия в спортивном зале (блок А) и следов течи в кабинете №308 и актовом зале, согласно требованиям, п.п. 2.5.3, 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия имени Ф. К. Салманова ИНН 8602002352, ОГРН 1038600500256 осуществляющее деятельность по адресу: 628402, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Московская, 33

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» 08 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Тихонова Ю.А.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«18» декабря 2023г.


(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
