

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 86240041000115656545

Дата «02»_10_2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г.СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 215 г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 18 » 10. 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Тихоновой Юлией Александровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании
абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от
10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках
проведения профилактического визита ПМ № 86240041000115656545 в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
гимназии имени Ф.К.Салиманова ИНН 8602002352, ОГРН
1038600500256

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления
деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

город Сургут, ул.Московская, д.33.

1. При обследовании обнаружен провал грунта возле аварийного выхода
№9, что не соответствует п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.

2. У обеденного зала установлено 6 раковин с подводкой холодной и

горячей воды, при этом посадочных мест в зале 160, требование один кран на 20 посадочных мест не выполняется, что не соответствует п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20..

3. Защитные бортики по наружному краю демонстрационного стола в кабинете физики отсутствуют, что не соответствует п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

4. в кабинете труда для мальчиков оборудование (станок по дереву), являющееся источником выделения пыли, не оснащено местной системой вентиляции (в том числе мобильной), что не соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

5. При обследовании обнаружены следующие дефекты отделки: мужской санузел на втором этаже с нарушением отделки на потолке; в спортивном зале №1 нарушение отделки пола; в спортивном зале №2 нарушения отделки решеток вентиляции, что не соответствует п.2.5.3., п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

город Сургут, проспект Комсомольский д. 13/1.

6. При обследовании обнаружены следующие дефекты отделки: в спортивном зале нарушение отделки стены (трещины, нарушение целостности плинтусов), что не соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

7. Представленный протокол/проба исследования ХВС №32613.24 от 17.10.2024 на санитарно-химические исследования не соответствует требованиям таблиц 3.1 СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (по массовой концентрации аммиака и ионов аммония $3,04 \pm 0,43$ мг/дм³, при норме не более 2мг/дм³), что не соответствует требованиям п.2.6.2 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

_(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

— город Сургут, ул.Московская, д.33

— 1. Устранить дефект провала грунта возле аварийного выхода №9, согласно требованиям п.2.2.4. СП 2.4.3648-20

Срок устранения нарушения: 01.09.2025 года.

2. У обеденного зала установить дополнительные раковины с подводкой холодной и горячей воды из расчета один кран на 20 посадочных мест согласно требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 01.03.2025 года.

3. Оборудовать защитными бортиками по наружному краю демонстрационный стол в кабинете физики согласно требований п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 30.12.2024 года.

4. Оборудовать в кабинете труда для мальчиков станок по дереву местной системой вентиляции в том числе мобильной в соответствии с п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 01.03.2025 года.

5. Устранить дефекты отделки: в мужском санузле на втором этаже на потолке; в спортивном зале №1 нарушение отделки пола; в спортивном зале №2 нарушение отделки решеток вентиляции, согласно требований п.2.5.3, п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025 года.

город Сургут, проспект Комсомольский д. 13/1.

6. Устранить дефекты отделки: в спортивном зале трещины на стенах, нарушение целостности плинтусов согласно требований п.2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения: 01.09.2025 года.

7. довести качество холодного водоснабжения (по содержанию аммиака) до соответствия нормативам таблиц 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.6.2 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок устранения нарушения: 06.11.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназии имени Ф.К.Салманова ИНН 8602002352, ОГРН 1038600500256 юридический адрес: 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, ул.Московская, 33 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Сургуте и Сургутском районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 06.11.2024 года, 30.12.2024, 01.03.2025, 01.09.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Тихонова Ю.А

Главный специалист- эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

Иванов

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

«18» октября 2024 г.

директор ИРБЧ им. м.м. Г.К. Савиной

Савина

(подпись)

С.Н. Кучина

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
